

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC ĐẮK TÔ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 216 /BC-ĐLĐT

Đắk Tô, ngày 27 tháng 07 năm 2021

V/v báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kính gửi: UBND huyện Đắk Tô

Căn cứ công văn số 755/UBND ngày 21 tháng 07 năm 2021 của UBND huyện Đắk Tô về việc tham mưu xử lý, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV. Trong đó có nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến Điện lực Đắk Tô, sau khi kiểm tra thực tế Điện lực Đắk Tô báo cáo, cụ thể như sau:

1. Ý kiến của cử tri Nguyễn Đình Hạnh – Khối 3, thị trấn Đắk Tô:

Đường dây điện trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (Tại trạm áp, gần trung tâm GDNN-GDTX huyện) gây mất an toàn và ảnh hưởng đến đất của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sớm thực hiện di dời tuyến đường điện trên (di dời sang đường Phạm Văn Đồng) để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Điện lực Đắk Tô trả lời:

Tuyến đường dây điện cử tri kiến nghị là thuộc đường dây 35kV (vận hành 22kV) liên huyện từ Kon Tum - Đắk Tô được xây dựng đưa vào vận hành năm 1994, tuyến đường dây này được UBND tỉnh Kon Tum cấp phép xây dựng số 165/GPXD, ngày 18 tháng 08 năm 1994 với chiều dài toàn tuyến là 39,174km đi qua địa bàn Thị xã Kon Tum (nay là TP Kon Tum), các xã Diên Bình, Đắk Uy, thị trấn Đắk Tô. Hành lang tuyến thực hiện theo quy định của nghị định 70/HĐBT, công trình được xây dựng hoàn toàn đúng với trình tự, thủ tục theo quy định nhà nước, đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, các quy định về an toàn điện và công trình đã tồn tại hơn 26 năm.

Đây là tuyến đường dây điện trực chính liên huyện, việc di dời rất phức tạp, liên quan đến nhiều thủ tục và kinh phí di dời là rất lớn, Công ty Điện lực Kon Tum ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm, các công trình mang tính cấp bách ở những nơi chưa có điện hoặc xa nơi có điện để đảm bảo an sinh xã hội. Do vậy, hiện nay Công ty Điện lực Kon Tum không thể bố trí nguồn vốn thực hiện di dời đường dây điện theo ý kiến của cử tri.

Theo Nghị định 51/2020/NĐ-CP, ngày 21/04/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, ngày 26/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện: Nhà ở, công trình có người sinh sống,

làm việc bên trong được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không điện áp đến 220 kV nhưng phải đáp ứng các điều kiện:

1. Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy.
2. Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận của đường dây.
3. Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 3m đối với đường dây có cấp điện áp đến 35kV và các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình phải được nối đất theo quy định.
4. Đối với đường dây dẫn điện cao áp trên không có điện áp đến 35kV trong thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ bất kỳ của cây đến dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 0,7m đối với dây bọc và 1,5m đối với dây trần.
5. Đối với đường dây dẫn điện cao áp trên không có điện áp đến 35kV ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ đỉnh cao nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 0,7m đối với dây bọc và 2m đối với dây trần.

Do vậy, khi các hộ dân xây dựng nhà ở, công trình xây dựng hoặc trồng cây trong và ngoài hành lang an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không, phải đảm bảo các điều kiện trên.

Ngoài ra, khi cấp đất cho các hộ dân, kính mong các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quan tâm, xác minh phần đất có đường dây điện cao áp đi qua để hạn chế phần đất sử dụng theo nghị định 14/2014/NĐ-CP và Nghị định 51/2020/NĐ-CP, ngày 21/04/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

Vậy Điện lực Đắk Tô báo cáo UBND huyện và cử tri được rõ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHKT.



GIÁM ĐỐC

Đông Xuân Nhung

UBND TỈNH KON TUM
Số: 165/GP.XD

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon tum, ngày 18 tháng 8 năm 1994

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
" Đường dây 35 Kv Kon tum-Đăk Tô "

- Căn cứ điều 47 luật tổ chức HĐND và UBND ngày 30/6/1989
- Căn cứ văn bản phê duyệt thiết kế thi công đường dây 35 Kv Kon tum - Đăk Tô số 1437NL/ĐL3-8-1 ngày 7/4/1994.
- Xét tờ trình số 277/ĐL3-2 ngày 4/6/1994 của Sở điện lực Kon tum " V/v xin phép ^{XD} đường dây 35 Kv Kon tum-Đăk Tô. "
- Theo đề nghị của ông giám đốc Sở xây dựng.

UBND TỈNH KON TUM CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

1- Nay cho phép Sở điện lực Kon tum xây dựng đường dây 35Kv Kon tum-Đăk Tô theo văn bản thỏa thuận số 816/ĐL3/ĐKT ngày ~~5/12~~ 5/12/1993 giữa UBND Tỉnh, UBND huyện Đăk Tô, Sở xây dựng Kon tum.

2- Đặc điểm công trình : Đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Điểm đầu: Thanh cái 35Kv trạm 110kv Kon tum.
- Điểm cuối : Thanh cái 35kv trạm 35/15kv Đăk Tô.
- Chiều dài tuyến? 39.174 mét qua địa bàn Thị xã Kon tum các xã diên bình, Đăk uy, thị trấn Đăk Tô thuộc huyện Đăk Tô.
- Hành lang tuyến: Thực hiện theo nghị định 70/HĐBT.

3- Ông giám đốc Sở điện lực Kontum chịu trách nhiệm liên hệ với UBND Thị xã Kon tum, huyện Đăk Tô, UBND các phường, xã có đường dây đi qua, kết hợp với Sở tài chính - vật giá và các ngành có liên quan tiến hành lập thủ tục đền bù những thiệt hại về hoa màu và tài sản cho nhân dân (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4- Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về UBND Tỉnh .

Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM/UBND TỈNH KON TUM

Chữ tịch

PHÓ CHỦ TỊCH

HỒ VĂN F.